



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,  
E-mail: ess01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области**  
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области**  
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,  
E-mail:ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 125 /1/74**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 5, директору муниципального дошкольного образовательного  
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5, Смирновой Ирине Вадимовне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 125 от 25.09.2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 01.10.2018г. по 12.10.2018г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского, д.27. , в присутствии директора муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5, Смирновой Ирины Вадимовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Произвести ремонт светильников аварийного эвакуационного освещения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв.	23.09.2019г.	

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ) п.43, СНиП 23-05-95 п. 7.74	
2.	Обеспечить дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара АПС с объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 83 ч.7 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123)	23.09.2019г.
3.	Предоставить документацию, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течение времени, необходимого для эвакуации людей.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ -123 от 22.07.2008г. ст. 84 п.7 Нормы пожарной безопасности, Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях НПБ 104-03, п.3.9.	23.09.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

-должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора  
Даниловского, Любимского и Первомайского  
районов Ярославской области по пожарному надзору



Смирнов С.В.


«12» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Закупочный ЦРОУ № 5  
Обществу ИИ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

✓ «12» октября 2018 г.

✓   
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01