



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 26/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«11» июня 2021г.

Юридическому лицу - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5, ИНН 7618002596, ОГРН 1027601459016, относится к категории чрезвычайно высокого риска (1 класс).

Должностному лицу - заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5, Смирновой Ирине Вадимовне.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 26 от 04.05.2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 17.05.2021г. по 11.06.2021г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 расположенного по адресу: Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского, д. 27.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить размещение на объектах	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением	01.06.2022г.	

	защиты знаков пожарной безопасности " Пользование открытым огнем запрещено".	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.11., ГОСТ Р 12.4.026-2001, приложение Г код знака Р02.		
2.	Руководителю организации, обеспечить очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.73.	01.06.2022г.	
3.	Установить светильники аварийного эвакуационного освещения в тамбурах коридоров.	правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.37.	01.06.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора
Даниловского, Любимского и Первомайского
районов Ярославской области по пожарному надзору

Смирнов С.В.

✓ «11» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Заведующий МРОУ № 5
Сидорова И.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

✓ «11» июня 2021 г.

✓ Смирнов
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01